

Информация о результатах проверок, об устранении замечаний, выявленных в результате проверок (ООО «ОПОРА»)

№ п/п	Контрольно-надзорный орган	Документ (акт) (дата, номер)	Адрес проведения проверки	Выявленные нарушения, замечания (кратко)	Ссылка на нормативный документ, определяющий выявленное нарушение (замечание)	План устранения выявленных нарушений (при наличии)	Информация об устранении выявленных нарушений
1	Государственная инспекция труда в городе Санкт-Петербурге	Мероприятие по контролю №782004411513 от 25.05.2020	196084, г. Санкт-Петербург, пр-т Липовский, д. 274, литера А, офис 228Б	Нарушений не выявлено			
2	Главное управление МЧС России по городу Санкт-Петербургу	Мероприятие по контролю №782104651608 от 01.03.2021	Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Южная Кронштадская дорога, д. 12, корпус 3, литера А	В ходе проведения проверки нарушений пожарной безопасности не выявлено			
3	Главное Управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Санкт-Петербургу	Акт выездной проверки (плановой) №2407/015-78/41-П.АВП от 06.08.2024	Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Южная Кронштадская дорога, д. 12, корпус 3, литера А	Нарушений не выявлено			
4	Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга	Профилактическое мероприятие № 78251087800019458395 от 23.09.2025	Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Южная Кронштадская дорога, д. 12, корпус 3, литера А	Нарушение обязательных требований в части размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг	Статья 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ		Нарушения устранены
5	Межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области	Контрольно-надзорное мероприятие № 78260044391619274768 от 08.04.2026	Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Южная Кронштадская дорога, д. 12, корпус 3, литера А	Помещение с влажным режимом (душные, сауны) не оборудована системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением	Санитарные правила СП 2.1.3678-20		Нарушения устранены
6	Главное Управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Санкт-Петербургу	Профилактическое мероприятие № 78260061000222707079 от 19.08.2026	Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Южная Кронштадская дорога, д. 12, корпус 3, литера А	Ложное срабатывание систем противопожарной защиты			Нарушения устранены

Исполнитель: Ф.И.О. (Титова Татьяна Александровна), контактный телефон (+7021)758-53-91)

Генеральный директор ООО «ОПОРА»

Печать (при наличии)

Голованова В.Е.
(расшифровка подписи)